

Broj: 3576 /17.
Dana, 23.02 2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.“), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 3001/17 od 15.02.2017. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka i ugradnja međupregrijača pare (MPP-1)“- otvoreni postupak, broj: 116/16, Uprava preduzeća donijela je:

O D L U K U

**o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke:
„Nabavka i ugradnja međupregrijača pare (MPP-1)“- otvoreni postupak, broj: 116/16.**

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 3001/17 od 15.02.2017. godine u postupku nabavke „Nabavka i ugradnja međupregrijača pare (MPP-1)“- otvoreni postupak, broj: 116/16 te se ugovor dodjeljuje GRUPI PONUĐAČA: Vodeći partner ZK TERMOCHEM s.r.o. Praha, Czech Republic i Partner D.O.O. „Euro-Mont-Ing“ Beograd, čija cijena ponude iznosi 2.790.000,00 EUR-a bez uračunatog PDV-a (5.456.765,70 KM bez uračunatog PDV-a) a koji je dostavio prihvatljivu ponudu u predmetnoj nabavci.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O B R A Z L O Ž E N J E

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 15343/2016 od 21.09.2016. godine, Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 16414/16 od 07.10.2016. godine i Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2752/16 od 26.12.2016. godine kojima je pokrenut predmetni postupak.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-3-861-3-416/16 od 29.12.2016.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 2318/17 od 06.02.2017. godine

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom broj: 3001/17 od 15.02.2017. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispijelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda do 07.02.2017. godine do 11,00 časova za predmetnu nabavku zaprimljene su ponude sledećih ponuđača:

1. GRUPA PONUĐAČA: Ovlašćeni član grupe ponuđača: D.O.O. „VIA OCEL“ Beograd i Članovi grupe ponuđača: D.O.O. „Feromont Inženjering“ Beograd, D.O.O. „KonMat“ Beograd, D.O.O. „Mont- R“ Beograd i D.O.O. „Balkan Energy Team“ Beograd, zaprimljena 07.02.2017. god. u 08⁵⁰ časova, a čija cena ponude iznosi 4.520.100,00 KM bez uračunatog PDV-a.
2. ZAJEDNIČKA PONUDA GRUPE PONUĐAČA: Vodeći partner ZK TERMOCHEM s.r.o. Praha, Czech Republic i Partner D.O.O. „Euro-Mont-Ing“ Beograd, Srbija zaprimljena 07.02.2017. god. u 09³⁰ časova a čija cena ponude iznosi 2.790.000,00 EUR-a bez uračunatog PDV-a(5.456.765,70 KM bez uračunatog PDV-a).
3. Ponuda GRUPE PONUĐAČA: Ovlašćeni član grupe ponuđača A.D. „BOSNAMONTAŽA“ Prijedor i član grupe D.O.O. „KONTROL INSPEKT“ Beograd, zaprimljena 07.02.2017. god. u 10⁵⁰ časova a čija cena ponude iznosi 3.965.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere njihove validnosti obzirom na iskazane zahtjeve Ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije član Komisije pravne struke g-đa Jasmina Životić je utvrdila da su svi ponuđači zadovoljili minimum kvalifikacionih uslova zahtjevanih tačkom 4.2 predmetne tenderske dokumentacije (u skladu sa članom 45. ZJN BiH), tačkom 4.5 (u skladu sa članom 46. ZJN BiH) predmetne tenderske dokumentacije odnosno da su svi ponuđači dostavili dokaze zahtjevane tačkama 4.3. i 4.6. predmetne tenderske dokumentacije kao i sve formalno-pravne uslove odnosno zahtjeve Ugovornog organa.

G-đa Dragana Trakilović u svojstvu člana Komisije ekonomske struke utvrdila je da su svi ponuđači zadovoljili minimum kvalifikacionih uslova zahtjevanih tačkom 4.7 predmetne tenderske dokumentacije (u skladu sa članom 47. ZJN BiH), odnosno da su dostavili dokaze zahtjevane tačkom 4.8. predmetne tenderske dokumentacije.

G-din. Dragan Miljanović, predsjednik a ujedno i tehnički član Komisije kao i ostali tehnički članovi Komisije g-din Žarko Novaković i g-din Đorđija Avramović, zaključili su u pisanoj formi dostavili akt: „Tehnička ocjena ponuda T 116/16“ u kome je navedeno sledeće:

ZAJEDNIČKA PONUDA GRUPE PONUĐAČA: Vodeći partner ZK TERMOCHEM s.r.o. Praha, Czech Republic i Partner D.O.O. „Euro-Mont-Ing“ Beograd, Srbija su zadovoljili minimum kvalifikacionih uslova zahtjevanih tačkom 4.9. pod a), b), c) i d) predmetne tenderske dokumentacije (shodno članu 51. ZJN BiH), odnosno navedeni ponuđači su dostavili validne dokaze zahtjevane tačkom 4.10. pod a), b), c) i d) predmetne tenderske dokumentacije tj. dostavili su tehnički prihvatljive ponude za ovaj Ugovorni organ.

Ponuda GRUPE PONUĐAČA: Ovlašćeni član grupe ponuđača: D.O.O. „VIA OCEL“ Beograd i Članovi grupe ponuđača: D.O.O. „Feromont Inženjering“ Beograd, D.O.O. „KonMat“ Beograd, D.O.O. „Mont- R“ Beograd i D.O.O. „Balkan Energy Team“ Beograd nije prihvatljiva iz sledećih razloga:

U TD u tački 3.1.2.0 u alineji dva traženo je da prilikom izrade novog međupregrijača pare ne dođe do povećanja lokalnih otpora na strani dimnih gasova.

U ponudi na strani 36 u odgovoru po zahtjevu 2 su dali izjavu da neće doći do povećanja lokalnih otpora sa strane dimnog gasa.

A u odgovoru na strani 37 ponude po zahtjevu 10 i 11 su naveli da dolazi do povećanja visine cijevnih snopova za 432 mm. A takođe u odgovoru na strani 37 po zahtjevu broj 6 se vidi da je povećan broj cijevi sa tri na četiri u cijevnom snopu, što direktno utiče na brže prljanje i zapunjavanje snopa po vertikali a samim tim ce biti povećani i lokani otpori, tako da je odgovor po upitu broj 2 neprihvatljiv.

U TD u tački 3.1.2.0 u alineji dvanest traženo da prilikom izrade novog međupregrijača pare broj mehanički čišćenja ostane isti (3-5 čišćenja)

A u odgovoru na strani 38 ponude po zahtjevu 12 isti ne garantuju traženi uslov.

U TD u tački 3.1.2.0 u alineji 10 traženo da prilikom izrade novoga međupregrijača pare po potrebi prilagode sistemi dugohodnih duvača preme novo uspostavljenoj visini međupregrijača pare.

A u odgovoru na strani 37 i 38 su naveli da se cijevni snop povećava po visini za 432 mm, sa postojećih 1242 na 1674 mm tj. da se cijevni snop na strani gornje kote podiže za 200mm i isti će izvršiti pomijeranje dugohodni duvača. Pod prilagođavanjem dugodih duvača nije prihvatljivo izmještanje dugodih duvača jer isti istovremeno čiste MPP-I i donju površinu MPP-II. Ovde je potrebno izvršiti izmjenu u pogledu same konstrukcije dizne kako bi se pritisak i površina duvanja doveli na željeni nivo. Skraćenje kutijastih nosača nije dozvoljeno zbog same nosivosti i hlađenja postojećih nosača jer se time smanjuje poprečni presjek. Stoga je i zahtjev investitora bio maksimalno povećanje paketa 200mm sto ponudom i tehničkim rešenjem nije zadovoljeno, što i oni sami konstatuju.

U TD u tački 3.1.2.2 kontrolom kvaliteta izrade i isporuke dijelova i opreme međupregrijača u alineji 3 je traženo da cijevi, cijevni nastavci i komore moraju biti izrađene od materijala 12X1MΦ izrađenog po Ruskom standardu GOCT 200072-74, a u alineji 4 je rečeno da klizaci, vezni limovi i noseći limovi moraju biti izrađeni od materijala 12X18H12T izrađenog po Ruskom standardu GOCT 5632-72.

U svojoj ponudi na stranama 38 i 39 su naveli da će isporučiti cijevi, cijevne nastavke i komore od materijala 12X1MΦ izrađenog po Ruskom standardu GOCT bez navođenja broja GOCT-a a koji se najviše odnosi na kvalitet i kontrolu izrade cijevi.

U svojoj ponudi na stranama 38 i 39 su naveli da će isporučiti klizače, vezne limove i noseće limove od materijala 12X18H12T izrađenog po Ruskom standardu GOCT bez navođenja broja GOCT-a a koji se najviše odnosi na kvalitet i kontrolu izrade navedenih limova.

Osim toga imenovani ponuđač u svojoj ponudi nije naveo podatke (naziv i sjedište) za uvoznika predmeta nabavke i carinskog zastupnika u BiH kog će angažovati ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a kako je zahtjevano tačkom 7.4 predmetne tenderske dokumentacije.

Ponuda GRUPE PONUĐAČA: Ovlašćeni član grupe ponuđača A.D. „BOSNAMONTAŽA“ Prijedor i član grupe D.O.O. „KONTROL INSPEKT“ Beograd nije prihvatljiva iz sledećih razloga:

- Tačkom 4.9. pod a) TD ponuđači su morali da ispune sledeće zahtjeve prema članu 51. ZJN-a BiH (Tehničke i profesionalne sposobnosti) moraju zadovoljiti sledeće minimalne uslove:

Uspješno iskustvo u realizaciji jednoga izvršenog ugovora na projektovanju, izradi i ugradnji ogrevnih površina kotlovskih postrojenja loženim na ugljeni prah nominalne snage veće od 200 MW u poslednjih 5 godina računajući od krajnjeg roka određenog za dostavu ponude, minimalne finansijske vrijednosti 3.000.000,00 KM bez PDV-a po ugovoru (minimalna finansijska vrijednost jednog ugovora mora biti 3.000.000,00 KM, a ne zbir više ugovora).

Takođe je ovo pojašnjeno u Ispravci obavještenja o nabavci 1276-1-3-861-8-16/17 na postavljeno pitanje od strane PREMAR SERVICES AG dat je odgovor da je tenderskim dokumentom u tački 4.9. pod a) jasno navedeno da je u cilju ispunjenosti navedenog uslova tehničke i profesionalne sposobnosti neophodno iskustvo u realizaciji jednog ugovora minimalne finansijske vrijednosti 3.000.000,00 KM bez PDV-a koji obuhvata projektovanje, izradu i ugradnju, a ne zbir više ugovora.

U ponudi navedene grupe ponuđača na stranama 69-85 naveden je veći broj referenci i to:

- U svojoj ponudi na stranama 71-72 je navedeno da je „Bosnamontaža“ radila projektovanje, proizvodnju i montažu cijevnog sistema parnog kotla kao i konstruktivni dio rešetke za sagorijevanje i transportera za šljaku, takođe u svojoj ponudi na stranama 73-74 je navedeno da je „Bosnamontaža“ radila projektovanje, proizvodnju i montažu cijevnog sistema parnog kotla.

Iz navedenih referenci se ne vidi snaga bloka kako je traženo TD u tački 4.9 pod a) i u prvoj referenci se vidi da je sagorijevanje na rešetci a ne ugljenog praha kako je traženo.

- Takođe u obe reference navedeno je da su parametri kotla poslovna tajna kompanije DES.

Možda neki drugi parametri kotla jesu tajna a prodaja kotla ide prema produkciji tj. količini pare što nije naznačeno.

U TD u tačkom 3.1.2.0 postavljeni su zahtjevi koje je potrebno ispuniti prilikom izrade novoga međupregrijača pare.

- Potrebno je izvršiti povećanje ogrevne površine MPP-I tako da omogući izlaznu temperaturu pare iz MPP-I 500 °C, pri temperaturi pare na ulazu u MPP-I od 390 °C. To znači da prirast temperature pare kroz MPP-I (Δt_{MPP-I}) iznosi **110 °C**.

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi da će biti ispunjen traženi uslov.

- Povećanje ogrevne površine izvršiti tako da ne dođe do povećanja lokalnih otpora sa strane dimnog gasa.

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi da li će doći do povećanja lokalnih otpora

- Novoj ogrevnoj površini prilagoditi postojeću kratku vezu ili po potrebi ukinuti ukoliko to dozvoli kontrolni termički proračun.

U dostavljenom idejnom rešenju se ne spominje kratka veza.

- Zadržati šahovski raspored međupregrijača.

U dostavljenom idejnom rešenju je zadržan šahovski raspored

- Cijevi Međupregrijača pare moraju biti izrađene od 12X1MΦ po GOSTu

Ponuđač je u svojoj ponudi na strani 12 naveo da će cijevi isporučiti od traženog materijala

- Zadržati postojeće dimenzije komora kao i materijal za izradu a to je 12X1MΦ po GOSTu
- **Ponuđač je u svojoj ponudi na strani 12 naveo da će cijevi isporučiti od traženog materijala i demenzija kako je traženo TD**

- Svi dodatni limovi, noseći, vezni, klizni i ostali moraju biti izrađeni od materijala 12X18H12T po GOSTu.

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi koje materijale ponuđač koristi

- Za zavarene spojeve koristiti materijal Св-08xГCMΦA; Э-09XMΦ

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi koji su dodatni materijali

- Zadržati ili povećati postojeći svijetli otvor u iznosu od 54.6mm.

U dostavljenoj ponudi je smanjen svijetli otvor sa 54,6 na 53 mm

- Dozvoljeno povećanje paketa MPP po visini iznosi max. 200mm tako da prostor iznad MPP-I omogućuje nesmetano čišćenje i održavanje međupregrijača.

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi da li će doći do povećanja visine

- U slučaju povećanja paketa MPP-I po visini potrebno prilagoditi sistem dugohodnih duvača novo uspostavljenoj visini, i isporučiti alat potreban za izradu nosećih limova.

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi da li će doći do povećanja visine i da li ima potrebe prilagođavanja dugohodnih duvača

- Broj mehaničkih čišćenja MPP-I u toku godine da ostane na nivou postojećih (3 do 5)

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi da li će doći do promjene broja čišćenja

- Zone izložene povećanoj abraziji moraju adekvatno biti zaštićene (u osi kotla, u zoni komore..)

Iz dostavljenog idejnog rešenja se ne vidi da li će biti ugrađene zaštite.

- Dostaviti precizan termin plan svih aktivnosti od izrade dokumentacije preko isporuke opreme do demontažno montažnih radova.

Dostavljen ali nije ispunio zahtjev od 105 dana za izradu projekta, izradu međupregrijača i isporuku od 105 dana nego je predvidio 107 dana.

Takođe ponuđač je dao dvije varijante šahovskog rasporeda sa poprečnim korakom u jednoj varijanti od 128 mm., a u drugoj varijanti 130 mm.

Iz svega gore navedenog ovo idejno rešenje nije prihvatljivo za Naručioca

Slijedom navedenog, ponude imenovanih ponuđača nisu prihvatljive za ovaj Ugovorni organ iz gore navedenih razloga.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijanjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS“ MP a.d Trebinje -- ZP „RiTE Ugljevik“ AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostavljeno:

1. Ponuđačima,
2. Upravi,
3. Komisiji za nabavke
4. a/a.-



ZA UPRAVU
DIREKTOR

dr Đorđe Popović, dipl.inž.

Izv. dir. za posl. proiz. el. ener. i razvoja Termoelektrane _____;
Izvršni dir. za posl. proiz. uglja i razvoja Rudnika _____;
Izvršni dir. za opšte i pravne poslove _____;
Izvršni dir. za ekonomsko – finansijske poslove _____;
Izvršni direktor za korporativne poslove _____;